



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
модуль В (експертиза типу - типу виробництва)

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.TR.012.C.0052.1-23
Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 13 лютого 2023 р. по 12 лютого 2023 р.
Срок действия/ Term of validity

Сертифікат видано ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
Сертифікат выдан / КУЛІНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ,
Certificate is issued to код ЄДРПОУ/ПН 2072103415,
Україна, 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина,
вул. Парникова, буд.31

Продукція Котли утилізатори сталеві водогрійні ВКУ
Продукция / «Алігатор», що працюють на твердому паливі:
Production традиційному (дрова, вугілля тощо) та
нетрадиційному (горючі побутові та промислові
відходи: гума, шкіра, текстиль, пластмаса, медичні
відходи категорій А,В,С, тощо), (при авторському
нагляді розробника котла Кулінченка Олександра
Євгеновича),
запасні частини та комплектуючі до них

Код УКТЗЕД, ДК 016/
Код УКТ ВЭД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016
25.21.12-00.00
Код ДКПП/ Код ГКПТУ/
DKPP code

Відповідає вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
Соответствует требованиям / (ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27),
Complies with the requirements ДСТУ EN 303-5:2014 (EN 303-5:2012, IDT)

Виробник ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Производитель / «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР»,
Producer код ЄДРПОУ 20626233,
вулиця Дегтярівська, буд.50, Київ, 04112

Місце виробництва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Место производства / «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР»
Place of production УСТИМІВСЬКА ФІЛІЯ «ЦУКОРЕНЕРГОСЕРВІС»,
код ЄДРПОУ 20626233,
Київська обл., Білоцерківський район, ст. Устимівка

Додаткова інформація Опис продукції міститься в додатках 1,2 до сертифікату
Дополнительная информация /
Additional information

Сертифікат видано органом ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
з оцінки відповідності 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
Сертифікат выдан органом оценки соответствия / 03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Certificate is issued by the conformity assessment body Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі Протоколу № 22/23 ВКОВ від 06.02.2023 р. ВЦ ДП «СВЦОО» (атестат
На основании / про акредитацію № 20122 від 09.06.2021 р.); звіту про оцінку № 13-1/23
On the grounds of / від 07.02.2023 р.; рішення щодо оцінки № 13-Р/23 від 10.02.2023 р.

Керівник органу з оцінки відповідності А.П. Олефіренко
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. / Stamp 4315701



Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.sveco.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ГО024
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 1

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.TR.012.C.0052.1-23
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Котли утилизатори сталеві водогрійні ВКУ «Алігатор», моделей:

- ВКУ-0,04 номінальною теплопродуктивністю 40 кВт,
- ВКУ-0,07 номінальною теплопродуктивністю 70 кВт,
- ВКУ-0,1 номінальною теплопродуктивністю 99 кВт,
- ВКУ-0,15 номінальною теплопродуктивністю 150 кВт,
- ВКУ-0,25 номінальною теплопродуктивністю 250 кВт,
- ВКУ-0,5 номінальною теплопродуктивністю 500 кВт,
- ВКУ-1,0 номінальною теплопродуктивністю 1000 кВт,
- ВКУ-1,5 номінальною теплопродуктивністю 1500 кВт,
- ВКУ-2,0 номінальною теплопродуктивністю 2000 кВт,
- ВКУ-2,5 номінальною теплопродуктивністю 2500 кВт,
- ВКУ-3,0 номінальною теплопродуктивністю 3000 кВт,
- ВКУ-4,0 номінальною теплопродуктивністю 4000 кВт,

призначені для опалювання та гарячого водопостачання приміщень побутового, комунально-побутового та промислового призначення, та працюють на твердому паливі: традиційному (дрова, вугілля і т.п.) та нетрадиційному (горючі побутові та промислові відходи: гума, шкіра, текстиль, пластмаса, медичні відходи категорій А,В,С, тощо).

Вид кліматичного виконання УХЛ для умов експлуатації по категорії розміщення 4.2 ГОСТ 15150.

Технічні характеристики

Коефіцієнт корисної дії, %	76-94
Діапазон регулювання теплопродуктивності, %	50-100
Робочий тиск води, МПа, не більше	0,6
Максимальна температура води на виході із котла, °C	90
Тиск в топці котла, Па, не більше	500
Розрідження за котлом, Па, не більше:	
для моделей: ВКУ-0,04; ВКУ-0,07; ВКУ-0,1; ВКУ-0,15; ВКУ-0,25;	70
для моделей: ВКУ-0,5; ВКУ-1,0; ВКУ-1,5; ВКУ-2,0; ВКУ-2,5; ВКУ-3,0; ВКУ-4,0	100
Температура вихідних газів, при номінальній теплопродуктивності, °C, не менше	160
Напруга живлення, В	220-380

Керівник органу оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. / Stamp
Сертифікаційний
код 14315701



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DСТУ EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 2

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0052.1-23

Технічні характеристики

Витрата води при $D1=25^{\circ}\text{C}$, м ³ /год, не менше	
ВКУ-0,04	3,0
ВКУ-0,07	3,5
ВКУ-0,1	4,0
ВКУ-0,15	6,4
ВКУ-0,25	10,0
ВКУ-0,5	20,0
ВКУ-1,0	40,0
ВКУ-1,5	64,0
ВКУ-2,0	80,0
ВКУ-2,5	100,0
ВКУ-3,0	126,0
ВКУ-4,0	160,0

Номінальний гідравлічний опір при розрахунковому перепаді температури від 60°C до 90°C $\pm 10\%$ МПа, не більше	
ВКУ-0,04	0,1
ВКУ-0,07	0,1
ВКУ-0,1	0,1
ВКУ-0,15	0,1
ВКУ-0,25	0,1
ВКУ-0,5	0,1
ВКУ-1,0	0,2
ВКУ-1,5	0,3
ВКУ-2,0	0,3
ВКУ-2,5	0,3
ВКУ-3,0	0,4
ВКУ-4,0	0,4

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.P. Stamp



А.П. Олєфіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua